



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 11/35 г. Белгород « 03 » февраля 2023 Г.  
(место выдачи предписания)

При проведении профилактического визита и рассмотрении акта профилактического визита № 34 от 24.01.2023 г. в отношении: МБДОУ Детский сад комбинированного вила №17 «Салют» г. Белгорода, адрес: 308027, Белгородская область, г. Белгород, ул. Дегтярева, д. 3

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- хранение уборочного инвентаря осуществляется в умывальных зонах и зонах санитарных узлов без оборудования места, исключающего доступ к нему детей, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей;

- в соответствии с протоколом лабораторных испытаний №1-1917-23 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» от 27.01.2023 г. измеренные уровни искусственной освещенности в помещении игровой старшей и средней дежурной группы не соответствуют требованиям п. 144, таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (в помещении игровой старшей дежурной группы -  $368 \pm 21$  лк, в средней дежурной группе –  $260 \pm 21$  лк, при норме – не менее 400 лк).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Оборудовать место для хранения уборочного инвентаря, исключающее доступ к нему детей, в соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Привести уровни искусственной освещенности (в помещении игровой старшей и средней дежурной группы) в соответствии с таблицей 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ Детский сад комбинированного вида №17 «Салют» г. Белгорода, адрес: 308027, Белгородская область, г. Белгород, ул. Дегтярева, д. 3.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Белгородской области по адресу: г. Белгород, ул. Железнякова, д. 2. тел./факс: (4722) 340316 /341079 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «27» марта 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель руководителя  
Управления  
Роспотребнадзора  
Белгородской области

по



Пузанова Лариса Анатольевна

С предписанием ознакомлен(а) « 03 » 02 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: mdou17@beluo31.ru.